


カラスの営巣による電気事故防止にご協力願います!!

- ・春から初夏にかけて、カラスの巣作りが盛んになり、市街地では電柱にも巣が作られます。
- ・巣の材料にハンガーや針金等の金属が使われることがあり、この金属が電線に触れると停電を引き起こす可能性があります。
- ・こうした停電を未然に防ぐため、電柱に巣を作らせないよう、風車など様々な器具を取り付けています。
- ・当社は巡視等を行い、電柱のうえに巣を発見した時は、市町村に届出を行い、撤去作業を実施しています。



【電柱上のカラスの巣】



【営巣を防止するための風車】



【ホットスティックを使ったカラスの巣の撤去作業】



電柱の上に作られた

カラスの巣は停電の原因になりますので、発見された場合はお近くのほくでんネットワークまでご連絡ください。



【停電、電柱・電線などの設備に関するお問い合わせ】

ほくでんネットワーク道東統括支店 0120-06-0732

※窓口・電話受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・12/29~1/3、5/1を除く

※電気が点かない等、緊急の場合は24時間対応しております。